

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 gemäß GEG 2020
Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, Wärmenetz Stadtwärme Kamp-Lintfort



Die Gutachterin bescheinigt
im Auftrag der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH
folgende Kennzahlen:

f_p nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

(berechnet nach FW 309-1:05-2021, DIN V 18599-1:2018-09)

0,00

nach GEG zu verwenden

f_p nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

(nach Kappung und EE- bzw. Abwärme-Bonus)

0,20

f_{CO_2eq} nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

(berechnet nach FW 309-1:05-2021, Anlage 9 GEG, DIN V 18599-1:2018-09)

0 gCO₂/kWh

EG Erfüllungsgrad Anforderung § 44, GEG 2020

(Anteile EE, bzw. ersatzweise KWK, Abwärme s. § 44 GEG)

1,91; 98 % Wärme aus MVA

Datenbasis: 2019 bis 2021

gültig bis: 10.05.2032

Gem. GEG §22 und §85 f_{CO_2eq} bewertet: 11.05.2022



EEB ENERKO
Energiewirtschaftliche Beratung GmbH
Landstraße 20
52457 Aldenhoven
Fon 02464 7971-3

EEB ENERKO GmbH, Dipl.-Ing. Monika Bell
fp-Gutachterin AGFW-FW609-132